

Certificate of Conformity

By the product certificate number / Par le numéro de certificat du produit

No. 2622/0478-H1-E1-CER

Issued to / Délivré à

License holder / Titulaire de licence

Victron Energy B.V.
De Paal 35, JG Almere 1351 JG Almere-Haven - The Netherlands

Trademark / Marque déposée



Contract number / Numéro de contrat

802190

It is certified that the product / Il est certifié que le produit

Type of product / Type de produit: **Inverter/charger with UPS functionality / Onduleur/chargeur avec fonction UPS**

Models / Modèles	MultiPlus-II 48/8000/110-100 230V	MultiPlus-II 48/10000/140-100 230V	MultiPlus-II 48/15000/200-100 230V
Rated characteristics / Caractéristiques			
Rated Power / Puissance nominale	8 kVA / 6.4 kW	10 kVA / 8 kW	15.0 kVA / 12.0 kW
Rated Voltage / Tension nominale		AC input: 187-250 V DC input: 38-66 V (48 V battery) AC output: 220-240 V DC output: 48 V	
Rated Frequency / Fréquence nominale		50 Hz	
Firmware version / Version du firmware	2621502	2627502	2619502
Number of phases / Nombre de phases		Single Phase / Monophasé (L/N/PE)	
Isolation transformer / Transformateur d'isolement		Yes / Oui	

Is in compliance with the Network connection rule / Est conforme à la régulation de connexion au réseau

- **VDE V 0126-1-1:2013. "Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid" / "Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension."**

The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-14 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / L'unité de génération mentionnée ci-dessus est certifiée selon la procédure internes de le SGS PE.T-ECPE-14 sous la base des exigences de la normative UNE-EN ISO / IEC 17065.

This certificate cancels and supersedes certificate no. / Ce certificat annule et remplace le certificat n° 2622/0478-H1-CER.

This certificate is first issued on 06th February 2024. This certificate is valid until the 13th July 2028. / Ce certificat est émis pour la première fois le 06 février 2024. Ce certificat est valide jusqu'au 13 juillet 2028.

Madrid, 06th February 2024 / Madrid, 06 février 2024

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager



SGS Tecnos, S.A.U. C/ Trespademe, 29 - 28042 Madrid
This certificate is issued by SGS under its General Conditions for Product Certification at www.sgs.com/terms_and_conditions.
The status and validity of the certificate can be checked scanning the QR code above included or through the following web [link](#).
This document cannot be reproduced partially

